

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21: ed. 2022-03 + V1:2022-11

<b>COSTRUTTORE</b>	RPS S.p.A. Viale Europa, 7 37045 Legnago (VR) ITALY			
<b>TIPO APPARECCHIATURA</b>	<b>DISPOSITIVO DI INTERFACCIA</b>	<b>PROTEZIONE DI INTERFACCIA</b>	<b>DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA</b>	<b>DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE</b>
	SI	SI	SI	NO
<b>MODELLO</b>	RS 5.0 T HYBRID RS 6.0 T HYBRID RS 8.0 T HYBRID RS 10.0 T HYBRID (Marchio Riello Solartech)			
<b>VERSIONE FIRMWARE</b>	051001			
<b>NUMERO DI FASI</b>	3 (Trifase)			
<b>POTENZA NOMINALE</b>	5000 W 6000 W 8000 W 10000 W			
<b>NOTE</b>	I dispositivi elencati nella tabella sopra sono in grado di limitare la $I_{DC}$ allo 0,5% della corrente nominale. E' idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08kW Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua			

Gli inverter suddetti possono essere installati con le seguenti batterie:

<b>COSTRUTTORE</b>	Weco
<b>MODELLO</b>	RS BATLIO 5300 (Marchio Riello Solartech)
<b>TECNOLOGIA</b>	Litio Ferro Fosfato
<b>CAPACITA' NOMINALE DEL MODULO BATTERIA(KWh):</b>	5.3
<b>NUMERO(I) DI MODULO BATTERIE</b>	4-10
<b>CUS (Capacità utile del sistema di accumulo)</b>	5,3 –53,00 kWh



**RIFERIMENTO DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE E DEI RELATIVI FASCICOLI DI PROVA:**

- ✓ Certificato n° A3 50602081 0001, TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, 90431 Nürnberg  
Accreditation CNAS no.: L3038
- ✓ Rapporto di prova n° **CN231YWB 003**, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI CEI 0-21: ed. 2022-03 + V1:2022-11**

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Fabio Passuello codice fiscale PSSFBA52P23L912Z residente in via Borghetto n° 47 nel Comune di Villa Bartolomea provincia di Verona, in qualità di amministratore delegato della società RPS S.p.A. con sede in Legnago, viale Europa 7, P.IVA 02647040233, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Verona, sezione ordinaria R.E.A. 252286,

**DICHIARA**

che gli inverter di propria costruzione ed i relativi sistemi di accumulo di cui alle tabelle sopra riportate, sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma **CEI 0-21:2022-03 + V1:2022-11**.



Si attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001: 2008 (DNV, Certificato n° *CERT-04674-99-AQ-VEN-SINCERT*).

Legnago (VR) 22/09/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Passuello', is written over a horizontal dotted line.

(Il Legale Rappresentante Ing. Fabio Passuello)

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. Leg. 196/2003:** i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.



